



МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО

Серія ВГ

# СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в Реєстрі за № UA1.044.0043308-15  
Зареєстровано в Реєстрі

Термін дії з 06 липня 2015 до 05 липня 2016  
Срок действия с

**Продукція** труби з поліпропілену ПП - 80 тип 3 (PP-R), армовані шаром  
*Продукция* алюмінієвої плівки з перфорацією та без перфорації, армовані  
скловолокном для мереж холодного, гарячого водопостачання та  
опалення номінальним зовнішнім діаметром dn=16-110 мм

3917

код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД

код ДКПГ, ОКП

**Відповідає вимогам** п.п. 6.2; 6.3; 6.4; 6.5; 7.1; 7.2 (рядки 1, 2, 4 Таблиці 12); 7.3 (рядки 1-3  
*Соответствует требованиям* Таблиці 13); 7.4 ДСТУ Б В.2.7-144:2007 (EN ISO 15874-2: 2003, MOD)  
'Труби для мереж холодного та гарячого водопостачання із  
поліпропілену. Технічні умови'

**Виробник продукції** 'HP TREND S.R.O', Vrablovecka 3080, 74714 Ludgerovice CR, Czech Republic,  
*Изготовитель продукции* (Чеська Республіка)

**Сертифікат видано** 'HP TREND S.R.O', Vrablovecka 3080, 74714 Ludgerovice CR, Czech Republic,  
*Сертификат выдан* (Чеська Республіка)

**Додаткова інформація** труби з поліпропілену ПП - 80 тип 3 (PP-R), армовані шаром алюмінієвої плівки з  
*Дополнительная информация* перфорацією та без перфорації, армовані скловолокном для мереж холодного,  
гарячого водопостачання та опалення номінальним зовнішнім діаметром dn=16-  
110 мм, що виготовляються серійно з 06.07.2015р. до 05.07.2016р. з проведенням  
технічного нагляду за сертифікованою продукцією один раз у рік

**Сертифікат видано органом з сертифікації** ДП 'Рівнестандартметрологія', м. Рівне, вул. Зам-  
*Сертификат выдан органом по сертификации* кова, 31, тел. (0362) 22-13-31 свідоцтво про упов-  
новаження № UA PN .044 від 26.02.2014р

**На підставі** Протоколу сертифікаційних випробувань № 296 від 06.07.2015р., ВЦ ДП  
*На основании* 'Рівнестандартметрологія' 33028, м. Рівне, вул. Замкова, 31, атестат акредитації № 2Н238  
від 11.07.2014р., висновку за результатами аналізу документації від 04.06.2015р.



**Керівник органу з сертифікації**  
*Руководитель органа по сертификации*

підпис

**В.В. Зарудний**

ініціали, прізвище

Чинність сертифіката відповідності можна  
перевірити в Реєстрі системи УкрСЕПРО  
за тел. (044) 537-35-76

№ 464334



МІНІСТЕРСТВО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ І ТОРГІВЛІ УКРАЇНИ  
ДЕРЖАВНА СИСТЕМА СЕРТИФІКАЦІЇ УкрСЕПРО

Серія ВГ

# СЕРТИФІКАТ ВІДПОВІДНОСТІ

Зареєстровано в Реєстрі за № UA1.044.0043337-15  
Зарегистрирован в Реестре

Термін дії з 06 липня 2015 до 05 липня 2016  
Срок действия с

Продукція **деталі з'єднувальні та запірно-регулююча арматура із поліпропілену ПП - 80 тип 3 (PP-R) для мереж холодного, гарячого водопостачання та опалення: крани шарові dn=16-75 мм та вентилі прохідні dn=16-63 мм**  
Продукция

3917, 8481  
код УКТ ЗЕД, ТН ЗЕД  
код ДКПП, ОКП

Відповідає вимогам **п.п. 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3 (рядок 1 Таблиці 17) ДСТУ Б В.2.5-18-2001;**  
Соответствует требованиям **п.п. 1.12; 1.13; 1.25; 2.1 ГОСТ 21345-78;**  
**п.п. 1.1; 1.3-1.5 ГОСТ 12.2.063-81**

Виробник продукції **'HP TREND S.R.O', Vrablovecka 3080, 74714 Ludgerovice CR, Czech Republic,**  
Изготовитель продукции **(Чеська Республіка)**

Сертифікат видано **'HP TREND S.R.O', Vrablovecka 3080, 74714 Ludgerovice CR, Czech Republic,**  
Сертификат выдан **(Чеська Республіка)**

Додаткова інформація **деталі з'єднувальні та запірно-регулююча арматура із поліпропілену ПП- 80 тип 3 (PP-R) для мереж холодного, гарячого водопостачання та опалення: крани шарові dn=16-75 мм та вентилі прохідні dn=16-63 мм, що виготовляються серійно з 06.07.2015р. до 05.07.2016р. з проведенням технічного нагляду за сертифікованою продукцією один раз у рік**  
Дополнительная информация

Сертифікат видано органом з сертифікації **ДП 'Рівнестандартметрологія', м. Рівне, вул. Замкова, 31, тел. (0362) 22-13-31 свідоцтво про уповноваження № UA PN .044 від 26.02.2014р**  
Сертификат выдан органом по сертификации

На підставі **Протоколів сертифікаційних випробувань № 297, № 298 від 06.07.2015р., ВЦ ДП**  
На основании **'Рівнестандартметрологія' 33028, м. Рівне, вул. Замкова, 31, атестат акредитації № 2Н238 від 11.07.2014р., висновку за результатами аналізу документації від 04.06.2015р.**

Керівник органу з сертифікації  
Руководитель органа по сертификации



підпис

**В.В. Зарудний**  
ініціали, прізвище

Чинність сертифіката відповідності можна перевірити в Реєстрі системи УкрСЕПРО за тел. (044) 537-35-76

№ 464335